

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 167**

**Красносельского района Санкт-Петербурга Структурное подразделение**

**«Отделение дошкольного образования ДивоМир»**

**ГБОУ ЦО № 167 СП ОДО «ДивоМир»**

ОГРН 1027804601538

(полное и сокращенное наименование организации)

**Вид деятельности организации** (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.	ОКВЭД Осн. – 85.14, 85.13, 85.42, 85.9
2.	ОКВЭД Доп. -

<b>Форма собственности</b>	Субъект Российской Федерации	ОКФС - 13
----------------------------	------------------------------	-----------

(указывается форма собственности по ОКФС)

<b>Организационно-правовая форма</b>	Государственное бюджетное учреждение	ОКОПФ - 81
--------------------------------------	--------------------------------------	------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Директор ГБОУ ЦО № 167	Чупина Наталия Александровна
---	------------------------	------------------------------

<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел.8(812) 417-30-05	Факс 8(812) 417-30-06
---	----------------------	-----------------------

<b>Е-mail организации</b>	school_167@mail.ru	
---------------------------	--------------------	--

<b>Юридический адрес организации</b>	198264	Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 11, корп. 2, литера А
--------------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

<b>Фактический адрес организации</b>	198264	Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 13, корп. 2, литера А
--------------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>	ОГРН 1027804601538
--	--------------------

ГБОУ ЦО № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>	198264
---	--------

Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 11, корп. 2, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

<b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
---	--	--

Тел. 8(812) 417-30-05

Факс 8(812) 417-30-06

Е-mail school\_167@mail.ru

<b>Наименование вышестоящей организации</b>	75.11.2 - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1037819002605
---	---	--------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	198329	Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.
--	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Глава администрации
---	---------------------

Фадеев О.Е.

<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>	Тел. 8(812) 736-86-06	Факс 8(812) 736-88-88
--	-----------------------	-----------------------

<b>Е-mail вышестоящей организации</b>	tukrsl@gov.spb.ru
---------------------------------------	-------------------

### Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования ДивоМир»												
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	198264, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 13, корп. 2, литера А												
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	S здания –5353 кв.м., Сучастка -9357 кв.м.												
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3 этажи												
<b>Кадастровый номер объекта</b>	7	8:	8	4	7	6	Б:	1	0				
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все												
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все												
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	нет												

### АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	4,3	Не менее 1,2	п.4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

		0	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	нет	Не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	нет	Не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	нет	Не более 0,015	п.4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		1	1	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	да	Не менее 0,8	п.4.1.10	

		1	1	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,12	Не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0		м	нет		п.4.1.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0		%	нет		п. 4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным	0	0	0		м	нет		п.5.2.21	
<b>2. Входной узел</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,28	0,35-0,4	п.4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,5	Не менее 1,35		
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п.5.2.15	

		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п.4.1.12	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12	
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,4	0,27-0,33	п.5.2.15	
		1	1	0	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,04-0,06	п.5.2.16	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	Не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,06	п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующий наружные лестницы	1	1	0	Уклон пандуса «К»	%	4	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		1	1	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,97	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0,7	0,7		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	2,3	Не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	2,7	Не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,8	Не менее 1,5		
		1	1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	2,8	Не менее 1,5		

		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса, отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,6	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	с одной стороны
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	нет	не менее 0,05	п.5.2.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0		м	нет		п.5.2.13	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным наклонным перемещением	0	0	0		м	нет		п.5.2.21	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0		наличие	нет		п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3	

		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		1	1	0	Поперечный уклон	%	1	Не более 1-2	п.5.1.3	
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.3	
		0	0	0	Высота площадки	м	нет	Не более 0,025	п.4.1.9	
		0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	нет	≥ 1,50	п.5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	нет	≥ 1,85	п.5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	нет	≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	нет	≥ 2,20	п.5.1.3	
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2,4	Не менее 1,5	п.5.1.7.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Прозрачные двери на входе в здание	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,3	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		1	1	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	1,25	Не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1.2 -1.5	п.5.1.5	



	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п.5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п.5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			

### 3. Пути движения внутри здания

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	нет	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	нет	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	2,3	Не менее 1,5	п.5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	2,3	Не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	2,3	Не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	нет	Не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	1,2	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	нет	Не более 0,014	п. 5.2.4		
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)						
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 – 0,30	СП 118.13330.2012 п.6.11		
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 – 0,17			
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9		
		1	1	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да				
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п.5.2.15	с одной стороны	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33			
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,04-0,06	п.5.2.16		
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,045	п.5.2.16		
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,06	п.5.2.16		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11		
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10		
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16		

		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0		м	нет		п.5.2.13, рис.Д.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0		м	нет		п.5.2.13, 5.2.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0		м	нет		п.5.2.21	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0		наличие	нет		п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,7	Не менее 1,7	п.5.2.18	
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,9	Не менее 0,95		
		1	1	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	0,035	Не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	да			
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да			

		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п.5.2.20	
		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да			
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет			
		1	1	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да			
		1	1	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0,1	Не менее 0,1м		
		1	1	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.7	
		1	1	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9	Эскалаторы	0	0	0		наличие	нет		п.5.2.22	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	1	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		п.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.5.1	

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

<b>4.1 Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>										
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.2	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
					на одно рабочее место	кв. м		12,0	п.7.1.13, п.7.7.4	
		1	1	0	на два рабочих места	кв. м	28	18,0	п.7.1.13	
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,7	Не более 0,85	п.7.1.9, рис. Д12	
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,5	Не менее 1,0	п.7.1.9	
<b>4.2 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений				Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество			п.7.2.4	
		1	1	0	50-150 мест	количество	3-5	3-5		
					151-300 мест	количество		5-7		
					301-500 мест	количество		7-10		
					501-800 мест	количество		10-15		
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	нет		п.7.1.11	

		0	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	нет		п.7.1.7, 7.1.12	
--	--	---	---	---	--	---------	-----	--	-----------------	--

### 5. Санитарно-гигиенические помещения

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Универсальная кабина	1	1	0	Ширина «К»	м	2,4	Не менее 2,2	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Глубина «К»	м	2,5	Не менее 2,25	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	Наружу	п.5.3.3	
		1	1	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	

### 6. Автостоянки

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.4.2.1	
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	50	Не далее 50	п.4.2.2	
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п.4.2.4	
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п.4.2.1	
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	нет	Не менее 1,5	п.4.2.1	

8-911-955-24-12  
телефон

Тех. Эксперт, свидетельство № 46  
Заполнил Анкету:

Шамрикова А.А.  
ФИО


  
(подпись)

« 08 » декабря 2020 г.

Согласовано:  
8(812) 417-30-05  
телефон

Директор ГБОУ ЦО № 167  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Чупина Н.А.  
ФИО

  
(подпись)

« 08 » декабря 2020 г.